

〈第三者機関による測定結果〉

| 炉番号 | 測定年月日     | 測定を行った位置 | 測定結果を得た年月日 | ばい煙濃度(O <sub>2</sub> 12%換算) |                         |                         |           |                   |                        |
|-----|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
|     |           |          |            | ばいじん                        | 硫黄酸化物(SO <sub>x</sub> ) | 窒素酸化物(NO <sub>x</sub> ) | 塩化水素(HCl) | 水銀(Hg)            | 排ガス中のダイオキシン類濃度         |
|     |           |          |            | g/Nm <sup>3</sup>           | ppm                     | ppm                     | ppm       | μg/m <sup>3</sup> | ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> |
| 1号炉 | 令和元年6月7日  | 煙突中段     | 令和元年7月23日  | ND                          | 10.0                    | 38                      | 31        | 0.36              | -                      |
|     |           |          | 令和元年8月1日   | -                           | -                       | -                       | -         | -                 | 0.019                  |
| 2号炉 | 令和元年7月16日 |          | 令和元年8月26日  | ND                          | 4.3                     | 33                      | 28        | 0.85              | -                      |
|     |           |          | 令和元年9月2日   | -                           | -                       | -                       | -         | -                 | 0.095                  |
| 3号炉 | 令和元年8月29日 |          | 令和元年9月26日  | ND                          | 4.9                     | 26                      | 20        | 1.20              | -                      |
|     |           |          | 令和元年9月27日  | -                           | -                       | -                       | -         | -                 | 0.090                  |

| 炉番号 | 測定年月日     | 測定を行った位置 | 測定結果を得た年月日 | ばい煙濃度(O <sub>2</sub> 12%換算) |                         |                         |           |                   |                        |
|-----|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
|     |           |          |            | ばいじん                        | 硫黄酸化物(SO <sub>x</sub> ) | 窒素酸化物(NO <sub>x</sub> ) | 塩化水素(HCl) | 水銀(Hg)            | 排ガス中のダイオキシン類濃度         |
|     |           |          |            | g/Nm <sup>3</sup>           | ppm                     | ppm                     | ppm       | μg/m <sup>3</sup> | ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> |
| 1号炉 | 令和2年1月16日 | 煙突中段     | 令和2年2月12日  | ND                          | 1.3                     | 57                      | 14        | 0.26              | -                      |
|     |           |          | 令和2年2月20日  | -                           | -                       | -                       | -         | -                 | 0.051                  |
| 2号炉 | 令和元年12月6日 |          | 令和2年1月16日  | ND                          | 1.5                     | 51                      | 13        | 1.5               | 0.14                   |
| 3号炉 |           |          |            |                             |                         |                         |           |                   |                        |

※NDは定量下限値未満を示しています。