

〈第三者機関による測定結果〉

| 炉番号 | 測定年月日 | 測定を行った位置 | 測定結果を得た年月日 | ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算) | | | | | |
|-----|-----------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------|
| | | | | ばいじん | 硫黄酸化物 (SO _x) | 窒素酸化物 (NO _x) | 塩化水素 (HCl) | 水銀 (Hg) | 排ガス中のダイオキシン類濃度 |
| | | | | g/Nm ³ | ppm | ppm | ppm | μg/m ³ | ng-TEQ/Nm ³ |
| 1号炉 | 令和2年7月21日 | 煙突中段 | 令和2年9月2日 | ND | ND | 38 | 26 | ND | — |
| | | | 令和2年10月5日 | — | — | — | — | — | 0.025 |
| 2号炉 | 令和2年5月19日 | | 令和2年7月3日 | ND | ND | 39 | 24 | ND | — |
| | | | 令和2年8月5日 | — | — | — | — | — | 0.032 |
| 3号炉 | 令和2年6月1日 | | 令和2年7月16日 | ND | ND | 39 | 21 | ND | — |
| | | | 令和2年8月5日 | — | — | — | — | — | 0.053 |

| 炉番号 | 測定年月日 | 測定を行った位置 | 測定結果を得た年月日 | ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算) | | | | | |
|-----|-------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------|
| | | | | ばいじん | 硫黄酸化物 (SO _x) | 窒素酸化物 (NO _x) | 塩化水素 (HCl) | 水銀 (Hg) | 排ガス中のダイオキシン類濃度 |
| | | | | g/Nm ³ | ppm | ppm | ppm | μg/m ³ | ng-TEQ/Nm ³ |
| 1号炉 | | 煙突中段 | | | | | | | |
| 2号炉 | | | | | | | | | |
| 3号炉 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

※NDは定量下限値未満を示しています。