

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和3年5月25日	煙突中段	令和3年7月9日	ND	ND	42	19	0.22	-
			令和3年8月5日	-	-	-	-	-	0.041
2号炉	令和3年7月28日		令和3年9月6日	ND	ND	36	23	0.28	-
			令和3年10月6日	-	-	-	-	-	0.022
3号炉	令和3年6月22日		令和3年8月24日	ND	ND	40	25	0.32	-
			令和3年9月1日	-	-	-	-	-	0.062

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉		煙突中段							
2号炉									
3号炉									

※NDは定量下限値未満を示しています。