

閲覧用記録用紙 (平成24年度)

| 日付 | 焼却量 t/d | | | 燃焼ガス温度 ℃ | | | 集塵器入口温度 ℃ | | | 窒素酸化物濃度 NOX ppm | | | 二酸化硫黄濃度 SO2 ppm | | | 塩化水素濃度 HCL ppm | | | 一酸化炭素濃度 CO ppm | | | ばいじん g/Nm3 | | |
|---------------------|------------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 4月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 31.28 | 33.01 | 47.02 | 887 | 873 | 842 | 192 | 191 | 194 | 55 | 57 | 48 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 11 | 9 | 4 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 69.73 | 80.22 | 105.99 | 917 | 904 | 884 | 195 | 195 | 195 | 66 | 68 | 55 | 10 | 31 | 8 | 29 | 27 | 15 | 26 | 12 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 63.89 | 69.24 | 94.35 | 901 | 891 | 868 | 194 | 194 | 195 | 61 | 62 | 52 | 7 | 15 | 5 | 21 | 19 | 12 | 15 | 7 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 9.97 | | 93.29 | 821 | | 850 | 194 | | 192 | 58 | | 51 | 6 | | 4 | 13 | | 9 | 5 | | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| 最大 | 79.00 | | 104.18 | 894 | | 884 | 195 | | 195 | 66 | | 56 | 14 | | 11 | 22 | | 15 | 25 | | 9 | 0.00 | | 0.00 |
| 平均 | 64.30 | | 98.99 | 876 | | 864 | 195 | | 195 | 61 | | 54 | 9 | | 8 | 16 | | 13 | 8 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 6月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | 35.49 | 45.75 | | 855 | 849 | | 195 | 194 | | 58 | 50 | | 4 | 6 | | 9 | 9 | | 6 | 5 | | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | | 81.69 | 108.44 | | 899 | 874 | | 195 | 195 | | 67 | 56 | | 9 | 10 | | 19 | 14 | | 14 | 8 | | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | | 73.55 | 99.95 | | 873 | 862 | | 195 | 195 | | 63 | 53 | | 7 | 8 | | 14 | 12 | | 9 | 6 | | 0.00 | 0.00 |
| 7月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 31.32 | 35.91 | | 865 | 851 | | 195 | 194 | | 52 | 50 | | 7 | 4 | | 14 | 10 | | 5 | 6 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 78.31 | 82.14 | | 893 | 893 | | 195 | 196 | | 62 | 70 | | 14 | 11 | | 23 | 34 | | 15 | 22 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 71.42 | 73.73 | | 881 | 872 | | 195 | 195 | | 57 | 64 | | 10 | 8 | | 18 | 20 | | 7 | 8 | | 0.00 | 0.00 | |
| 8月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 30.55 | | 45.13 | 886 | | 860 | 195 | | 194 | 52 | | 49 | 4 | | 7 | 13 | | 11 | 5 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 最大 | 76.36 | | 108.53 | 909 | | 904 | 195 | | 195 | 61 | | 56 | 8 | | 11 | 15 | | 16 | 9 | | 8 | 0.00 | | 0.00 |
| 平均 | 69.26 | | 96.59 | 899 | | 881 | 195 | | 195 | 57 | | 53 | 6 | | 8 | 14 | | 13 | 7 | | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| 9月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 30.92 | 38.39 | 46.75 | 862 | 820 | 877 | 194 | 195 | 193 | 42 | 55 | 52 | 6 | 11 | 7 | 11 | 17 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 81.46 | 83.16 | 107.50 | 904 | 882 | 905 | 196 | 195 | 195 | 59 | 60 | 56 | 18 | 17 | 11 | 29 | 28 | 15 | 23 | 12 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 73.83 | 74.13 | 97.63 | 887 | 856 | 895 | 195 | 195 | 195 | 54 | 58 | 54 | 10 | 13 | 9 | 17 | 24 | 13 | 8 | 9 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 33.68 | 70.27 | | 863 | 862 | | 191 | 194 | | 52 | 51 | | 4 | 5 | | 8 | 13 | | 6 | 4 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 79.22 | 82.94 | | 908 | 897 | | 195 | 195 | | 61 | 62 | | 13 | 11 | | 22 | 29 | | 18 | 13 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 72.36 | 75.82 | | 889 | 877 | | 194 | 195 | | 56 | 55 | | 7 | 7 | | 14 | 20 | | 8 | 7 | | 0.00 | 0.00 | |
| 11月 (1日~9日、20日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 33.00 | 34.87 | 51.96 | 888 | 818 | 865 | 193 | 188 | 190 | 53 | 49 | 46 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 13 | 5 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 77.94 | 77.95 | 104.70 | 913 | 880 | 874 | 195 | 196 | 194 | 60 | 65 | 50 | 6 | 6 | 8 | 15 | 25 | 17 | 13 | 25 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 68.52 | 70.45 | 94.92 | 899 | 861 | 870 | 194 | 194 | 192 | 57 | 56 | 49 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | 15 | 8 | 11 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12月 (1日~29日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 30.25 | 39.16 | | 846 | 850 | | 190 | 191 | | 50 | 46 | | 3 | 2 | | 5 | 8 | | 7 | 4 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 75.33 | 105.28 | | 892 | 904 | | 195 | 195 | | 61 | 53 | | 7 | 9 | | 21 | 21 | | 18 | 7 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 64.62 | 94.36 | | 869 | 879 | | 194 | 194 | | 56 | 50 | | 4 | 6 | | 12 | 15 | | 12 | 6 | | 0.00 | 0.00 | |
| 1月 (5日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 29.94 | 51.63 | | 855 | 864 | | 195 | 195 | | 52 | 40 | | 6 | 3 | | 13 | 9 | | 10 | 5 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 75.44 | 102.39 | | 874 | 903 | | 195 | 195 | | 62 | 52 | | 9 | 6 | | 21 | 16 | | 18 | 10 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 65.37 | 94.32 | | 866 | 884 | | 195 | 195 | | 56 | 47 | | 7 | 5 | | 16 | 12 | | 14 | 6 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2月 (1日~28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 26.62 | 84.36 | | 812 | 866 | 196 | | 194 | | 21 | | 43 | 6 | | 4 | 6 | | 10 | 77 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 最大 | 67.13 | 95.69 | | 812 | 899 | 196 | | 195 | | 21 | | 50 | 6 | | 6 | 6 | | 14 | 77 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 平均 | 46.88 | 91.22 | | 812 | 879 | 196 | | 195 | | 21 | | 48 | 6 | | 5 | 6 | | 12 | 77 | | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| 3月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 29.63 | 40.45 | 46.38 | 874 | 834 | 866 | 195 | 195 | 194 | 46 | 50 | 49 | 5 | 8 | 6 | 13 | 17 | 13 | 5 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 77.63 | 75.35 | 100.30 | 921 | 888 | 877 | 195 | 196 | 195 | 69 | 59 | 50 | 12 | 14 | 7 | 25 | 31 | 15 | 125 | 29 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 68.41 | 69.67 | 80.76 | 902 | 862 | 873 | 195 | 195 | 194 | 64 | 53 | 50 | 9 | 11 | 6 | 19 | 24 | 14 | 14 | 13 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃

閲覧用記録用紙 (平成25年度)

| 日付 | 焼却量 t/d | | | 燃焼ガス温度 ℃ | | | 集塵器入口温度 ℃ | | | 窒素酸化物濃度 NOX ppm | | | 二酸化硫黄濃度 SO ₂ ppm | | | 塩化水素濃度 HCL ppm | | | 一酸化炭素濃度 CO ppm | | | ばいじん g/Nm ³ | | | |
|---------------------|------------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------------------|------|------|------|
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | |
| 4月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | 34.56 | 48.06 | | 868 | 874 | | | 195 | 194 | | | | 8 | 5 | | | 13 | 11 | | | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | | 78.57 | 104.81 | | 906 | 914 | | | 195 | 195 | | | | 19 | 9 | | | 31 | 16 | | | 9 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | | 72.78 | 95.90 | | 884 | 897 | | | 195 | 195 | | | | 13 | 7 | | | 22 | 13 | | | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 5月 (1日~31日) | | | 94.6 | 870 | | 874 | 195 | | 193 | | | 47 | 8 | | 6 | 15 | | 10 | 9 | | | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 最小 | 38.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | 80.02 | | 105.95 | 895 | | 925 | 195 | | 195 | | | 70 | 13 | | 10 | 18 | | 14 | 10 | | | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 66.48 | | 99.68 | 886 | | 894 | 195 | | 195 | | | 69 | 11 | | 8 | 16 | | 12 | 9 | | | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 6月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 36.77 | 40.72 | 43.85 | 847 | 857 | 871 | 195 | 195 | 195 | 59 | 41 | 46 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 80.16 | 81.94 | 106.71 | 916 | 897 | 895 | 195 | 195 | 195 | 66 | 59 | 55 | 13 | 14 | 9 | 22 | 24 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 73.62 | 75.61 | 96.17 | 887 | 879 | 882 | 195 | 195 | 195 | 63 | 54 | 50 | 7 | 9 | 8 | 15 | 19 | 12 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | 36.82 | 40.66 | | 861 | 862 | | 195 | 195 | | | | | 7 | 5 | | | 12 | 9 | | | 7 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | | 77.12 | 104.8 | | 909 | 896 | | 200 | 195 | | | | | 13 | 10 | | | 22 | 15 | | | 16 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | | 72.26 | 97.01 | | 894 | 879 | | 195 | 195 | | | | | 9 | 7 | | | 18 | 13 | | | 8 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 8月 (1日~31日) | | | 93.33 | | | 869 | | | 195 | | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | 108.62 | | | 902 | | | 195 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | | | 102.90 | | | 884 | | | 195 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 9月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 32.30 | 35.56 | 48.36 | 846 | 873 | 860 | 195 | 195 | 195 | 58 | 54 | 46 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 79.55 | 78.01 | 108.75 | 911 | 893 | 903 | 196 | 195 | 195 | 72 | 63 | 53 | 11 | 8 | 9 | 20 | 22 | 14 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 71.55 | 65.55 | 100.35 | 891 | 884 | 878 | 195 | 195 | 195 | 65 | 59 | 49 | 6 | 7 | 7 | 13 | 18 | 12 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 33.10 | 69.73 | | 858 | 868 | | 195 | 195 | | 58 | 50 | | 3 | 3 | | 10 | 14 | | 4 | 4 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 74.07 | 80.92 | | 908 | 912 | | 195 | 196 | | 66 | 64 | | 11 | 9 | | 21 | 25 | | 8 | 20 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 67.78 | 73.97 | | 883 | 890 | | 195 | 195 | | 63 | 59 | | 7 | 6 | | 15 | 17 | | 7 | 8 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 11月 (1日~8日、19日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 29.95 | 59.92 | 7.87 | 865 | 865 | 805 | 194 | 195 | 191 | 60 | 54 | 46 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 72.52 | 74.83 | 99.74 | 904 | 891 | 920 | 195 | 195 | 195 | 65 | 57 | 56 | 8 | 7 | 11 | 17 | 19 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 64.29 | 71.57 | 86.70 | 885 | 880 | 900 | 195 | 195 | 193 | 62 | 55 | 52 | 7 | 5 | 10 | 14 | 15 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12月 (1日~29日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 32.50 | 31.51 | 44.96 | 883 | 847 | 891 | 195 | 195 | 193 | 62 | 54 | 47 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大 | 72.81 | 72.86 | 102.01 | 908 | 875 | 922 | 195 | 196 | 195 | 66 | 63 | 56 | 8 | 9 | 10 | 18 | 44 | 17 | 13 | 17 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均 | 65.81 | 63.94 | 93.31 | 900 | 865 | 906 | 195 | 195 | 195 | 63 | 58 | 52 | 5 | 7 | 8 | 13 | 36 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1月 (5日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 30.18 | | 40.04 | 881 | | 897 | 195 | | 193 | 56 | | 46 | 6 | | 5 | 26 | | 13 | 3 | | | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 74.54 | | 105.32 | 921 | | 924 | 195 | | 195 | 61 | | 54 | 10 | | 7 | 40 | | 18 | 9 | | | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 64.70 | | 94.67 | 898 | | 912 | 195 | | 195 | 58 | | 51 | 8 | | 6 | 33 | | 14 | 6 | | | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 2月 (1日~28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 31.22 | 44.51 | | 819 | 879 | | 194 | 194 | | 56 | 43 | | | 6 | 2 | | 2 | 10 | | | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 74.77 | 114.87 | | 847 | 924 | | 195 | 195 | | 57 | 55 | | | 19 | 7 | | 23 | 23 | | | 27 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 62.46 | 99.87 | | 833 | 903 | | 195 | 195 | | 57 | 50 | | | 13 | 4 | | 15 | 14 | | | 18 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 3月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 31.79 | 33.83 | | 834 | 870 | | 193 | 194 | | 48 | 50 | | | 12 | 12 | | 34 | 27 | | | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 76.66 | 81.58 | | 911 | 899 | | 195 | 196 | | 56 | 59 | | | 18 | 18 | | 45 | 46 | | | 18 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | 66.90 | 74.24 | | 878 | 882 | | 194 | 195 | | 53 | 55 | | | 16 | 15 | | 39 | 37 | | | 9 | 6 | 0.00 | 0.00 | |

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃

閲覧用記録用紙 (平成26年度)

| 日付 | 焼却量 t/d | | | 燃焼ガス温度 ℃ | | | 集塵器入口温度 ℃ | | | 窒素酸化物濃度 NOX ppm | | | 二酸化硫黄濃度 SO ₂ ppm | | | 塩化水素濃度 HCL ppm | | | 一酸化炭素濃度 CO ppm | | | ばいじん g/Nm ³ | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | | | | |
| 4月 (1日～30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 40.34 | | 43.41 | 859 | | 851 | 194 | | 190 | | 52 | | 48 | | 10 | | 11 | | 28 | | 12 | | 3 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 最大 | 73.95 | | 98.15 | 915 | | 908 | 195 | | 195 | | 59 | | 54 | | 17 | | 15 | | 42 | | 17 | | 13 | | 9 | 0.00 | | 0.00 |
| 平均 | 69.55 | | 89.72 | 899 | | 879 | 195 | | 194 | | 56 | | 51 | | 14 | | 13 | | 34 | | 14 | | 7 | | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| 5月 (1日～31日) | | 38.15 | 89.06 | | 864 | 861 | | 195 | 192 | | 40 | 47 | | 8 | 9 | | | 25 | 10 | | | 7 | 3 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 最小 | | 81.4 | 101.14 | | 887 | 909 | | 195 | 195 | | 50 | 54 | | 12 | 15 | | | 33 | 16 | | | 10 | 5 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | | 73.17 | 95.54 | | 871 | 885 | | 195 | 194 | | 45 | 51 | | 9 | 13 | | | 29 | 12 | | | 8 | 4 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月 (1日～30日) | 31.80 | 68.28 | 48.47 | 853 | 855 | 872 | 194 | 194 | 194 | 40 | 37 | 45 | 15 | 1 | 10 | 25 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最小 | 76.3 | 82.1 | 101.81 | 886 | 914 | 888 | 195 | 195 | 195 | 51 | 63 | 51 | 22 | 18 | 12 | 37 | 40 | 14 | 10 | 19 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 70.94 | 75.72 | 89.36 | 875 | 882 | 882 | 195 | 195 | 195 | 45 | 49 | 48 | 19 | 11 | 11 | 33 | 32 | 14 | 4 | 9 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月 (1日～31日) | 33.29 | 33.41 | 47.21 | 870 | | 833 | 195 | | 194 | 39 | | 38 | 13 | | 8 | 23 | | | 11 | 3 | | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 最小 | 77.94 | 33.41 | 99.35 | 907 | | 906 | 195 | | 195 | 47 | | 52 | 20 | | 12 | 40 | | | 16 | 7 | | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 最大 | 73.22 | 33.41 | 94.52 | 886 | | 884 | 195 | | 195 | 43 | | 45 | 17 | | 10 | 31 | | | 14 | 5 | | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8月 (1日～31日) | | | 93.3 | | | 865 | | | 194 | | | | | | 8 | | | | 11 | | | 2 | | | | | 0.00 | |
| 最小 | | | 102.51 | | | 914 | | | 195 | | | | | | 13 | | | | 15 | | | 4 | | | | | 0.00 | |
| 最大 | | | 97.51 | | | 896 | | | 195 | | | | | | 11 | | | | 12 | | | 3 | | | | | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月 (1日～30日) | 36.32 | 35.03 | 42.11 | 888 | 881 | 863 | 194 | 195 | 195 | 49 | 46 | 43 | 14 | 7 | 8 | 25 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最小 | 75.92 | 79.41 | 103.60 | 918 | 922 | 899 | 195 | 195 | 195 | 58 | 66 | 52 | 20 | 17 | 11 | 36 | 40 | 14 | 8 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 69.41 | 72.82 | 94.80 | 901 | 900 | 880 | 195 | 195 | 195 | 52 | 56 | 48 | 16 | 12 | 9 | 32 | 30 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月 (1日～31日) | 32.97 | 70.01 | | 875 | 853 | | 194 | 195 | | 42 | 40 | | 12 | 6 | | 25 | 25 | | 5 | 3 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 最小 | 78.64 | 79.93 | | 915 | 904 | | 195 | 195 | | 56 | 69 | | 18 | 15 | | 40 | 42 | | 12 | 11 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 最大 | 69.88 | 75.05 | | 892 | 878 | | 195 | 195 | | 51 | 59 | | 15 | 12 | | 31 | 34 | | 7 | 7 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11月 (1日～7日、18日～30日) | 34.07 | 38.60 | 40.30 | 836 | 837 | 857 | 195 | 195 | 188 | 50 | 62 | 43 | 13 | 10 | 5 | 27 | 27 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最小 | 77.84 | 80.37 | 99.66 | 902 | 890 | 883 | 195 | 195 | 193 | 58 | 70 | 51 | 17 | 16 | 11 | 34 | 41 | 18 | 15 | 15 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 69.08 | 74.73 | 91.38 | 878 | 874 | 870 | 195 | 195 | 191 | 55 | 65 | 47 | 14 | 13 | 7 | 30 | 34 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月 (1日～29日) | 29.21 | 35.28 | 69.28 | 887 | 854 | 849 | 194 | 195 | 193 | 53 | 64 | 46 | 6 | 8 | 2 | 15 | 21 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最小 | 73.57 | 79.53 | 101.45 | 911 | 872 | 893 | 195 | 195 | 195 | 57 | 69 | 51 | 13 | 11 | 6 | 34 | 31 | 17 | 12 | 9 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最大 | 58.73 | 71.44 | 93.84 | 899 | 865 | 871 | 195 | 195 | 194 | 55 | 66 | 48 | 10 | 9 | 4 | 23 | 26 | 14 | 9 | 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月 (5日～31日) | 32.31 | 38.93 | | 865 | 856 | | 195 | 193 | | 63 | 38 | | | 6 | 3 | | 20 | 11 | | 4 | 1 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 最小 | 72.41 | 97.20 | | 887 | 894 | | 195 | 196 | | 67 | 49 | | | 10 | 6 | | 36 | 17 | | 7 | 4 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 最大 | 65.52 | 92.16 | | 876 | 877 | | 195 | 195 | | 65 | 44 | | | 9 | 4 | | 29 | 14 | | 6 | 2 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月 (1日～28日) | 23.96 | | 86.46 | 860 | | 861 | 194 | | 193 | 55 | | 39 | 4 | | 3 | 19 | | 11 | 2 | | 2 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 最小 | 78.30 | | 101.09 | 892 | | 897 | 195 | | 195 | 59 | | 49 | 11 | | 6 | 27 | | 15 | 19 | | 17 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 最大 | 66.10 | | 93.16 | 880 | | 878 | 195 | | 195 | 57 | | 44 | 9 | | 4 | 23 | | 13 | 7 | | 3 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月 (1日～31日) | 31.86 | 28.92 | 43.37 | 855 | 861 | 866 | 194 | 192 | 193 | 55 | 60 | 47 | 6 | 13 | 4 | 20 | 34 | 13 | 1 | 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 最小 | 78.33 | 72.50 | 94.50 | 911 | 881 | 876 | 195 | 195 | 193 | 63 | 64 | 48 | 16 | 16 | 5 | 45 | 46 | 14 | 5 | 20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 最大 | 71.29 | 64.25 | 80.31 | 891 | 874 | 871 | 195 | 194 | 193 | 59 | 62 | 48 | 11 | 15 | 5 | 34 | 42 | 13 | 2 | 12 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃
 ・2月分の表記に誤りがありましたので訂正します

閲覧用記録用紙 (平成27年度)

| 日付 | 焼却量 t/d | | | 燃焼ガス温度 ℃ | | | 集塵器入口温度 ℃ | | | 窒素酸化物濃度 NOX ppm | | | 二酸化硫黄濃度 SO ₂ ppm | | | 塩化水素濃度 HCL ppm | | | 一酸化炭素濃度 CO ppm | | | ばいじん g/Nm ³ | | | |
|---------------------|------------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------------------|------|------|------|
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | |
| 4月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | | 39.25 | 39.78 | | 867 | 866 | | 194 | 193 | | 61 | 43 | | 9 | 4 | | 16 | 11 | | 4 | 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| 大 | | 76.15 | 100.79 | | 900 | 901 | | 195 | 195 | | 68 | 50 | | 17 | 7 | | 44 | 18 | | 8 | 6 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平 | | 69.40 | 93.87 | | 888 | 885 | | 195 | 194 | | 64 | 47 | | 13 | 5 | | 28 | 14 | | 6 | 4 | | 0.00 | 0.00 | |
| 5月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | | | 88.07 | | | 882 | | | 193 | | | 42 | | | 6 | | | 11 | | | 3 | | | 0.00 | |
| 大 | | | 98.61 | | | 920 | | | 195 | | | 55 | | | 9 | | | 14 | | | 5 | | | 0.00 | |
| 平 | | | 92.91 | | | 904 | | | 195 | | | 49 | | | 7 | | | 13 | | | 4 | | | 0.00 | |
| 6月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 34.30 | 33.25 | 42.97 | 832 | 854 | 883 | 195 | 195 | 190 | 53 | 61 | 47 | 12 | 14 | 6 | 18 | 23 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大 | 76.85 | 74.87 | 101.2 | 900 | 884 | 922 | 196 | 195 | 195 | 65 | 68 | 55 | 20 | 19 | 10 | 40 | 38 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 平 | 71.61 | 69.21 | 88.55 | 883 | 873 | 905 | 195 | 195 | 194 | 59 | 66 | 51 | 15 | 17 | 8 | 29 | 30 | 13 | 2 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 34.12 | 30.18 | 39.08 | 871 | 856 | 858 | 195 | 195 | 194 | 56 | 60 | 45 | 14 | 11 | 8 | 32 | 16 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大 | 79.67 | 77.13 | 99.8 | 897 | 884 | 913 | 195 | 195 | 196 | 62 | 68 | 55 | 19 | 19 | 11 | 40 | 40 | 15 | 4 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 平 | 70.35 | 70.91 | 93.24 | 882 | 871 | 889 | 195 | 195 | 195 | 59 | 64 | 51 | 16 | 15 | 10 | 35 | 29 | 13 | 3 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 32.91 | | 84.32 | 876 | | 885 | 195 | | 184 | 55 | | 39 | 13 | | 4 | 23 | | 10 | 6 | | 2 | 0.00 | | 0.00 | |
| 大 | 69.89 | | 100.51 | 876 | | 917 | 195 | | 195 | 55 | | 55 | 13 | | 11 | 23 | | 14 | 6 | | 6 | 0.00 | | 0.00 | |
| 平 | 51.40 | | 96.31 | 876 | | 902 | 195 | | 194 | 55 | | 52 | 13 | | 8 | 23 | | 12 | 6 | | 4 | 0.00 | | 0.00 | |
| 9月 (1日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 66.07 | 33.09 | 43.08 | 846 | 860 | 879 | 195 | 195 | 194 | 45 | 60 | 49 | 11 | 13 | 4 | 14 | 27 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大 | 75.92 | 72.39 | 99.89 | 898 | 889 | 912 | 195 | 195 | 195 | 57 | 67 | 55 | 20 | 15 | 8 | 38 | 33 | 15 | 9 | 8 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 平 | 71.68 | 64.91 | 93.83 | 875 | 873 | 893 | 195 | 195 | 195 | 52 | 63 | 52 | 16 | 14 | 6 | 27 | 30 | 13 | 4 | 7 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 21.44 | 63.37 | | 846 | 858 | | 193 | 194 | | 43 | 59 | | 14 | 12 | | 30 | 25 | | 3 | 4 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 大 | 75.2 | 71.83 | | 892 | 904 | | 195 | 196 | | 61 | 67 | | 18 | 17 | | 43 | 46 | | 12 | 8 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 平 | 67.26 | 66.47 | | 865 | 879 | | 194 | 195 | | 56 | 64 | | 17 | 15 | | 37 | 36 | | 5 | 5 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 11月 (1日~6日、17日~30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 33.16 | 31.19 | 48.53 | 846 | 809 | 866 | 195 | 194 | 193 | 56 | 61 | 44 | 12 | 9 | 4 | 34 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大 | 77.15 | 74.63 | 101.30 | 868 | 879 | 911 | 195 | 197 | 195 | 61 | 69 | 51 | 16 | 16 | 8 | 40 | 45 | 13 | 6 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 平 | 67.77 | 68.50 | 94.03 | 853 | 856 | 889 | 195 | 195 | 195 | 59 | 64 | 47 | 15 | 12 | 5 | 36 | 23 | 12 | 4 | 5 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12月 (1日~29日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | | 31.96 | 44.49 | | 870 | 867 | | 195 | 193 | | | 58 | 38 | | 3 | | 12 | 11 | | 1 | 6 | | 0.00 | 0.00 | |
| 大 | | 74.3 | 99.9 | | 892 | 909 | | 195 | 196 | | | 67 | 51 | | 7 | | 27 | 15 | | 5 | 11 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平 | | 65.60 | 95.30 | | 882 | 885 | | 195 | 195 | | | 63 | 45 | | 5 | | 20 | 13 | | 3 | 7 | | 0.00 | 0.00 | |
| 1月 (5日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | | 31.42 | 37.23 | | 861 | 876 | | 195 | 193 | | | 51 | 41 | | 4 | 4 | | 18 | 10 | | 1 | 5 | | 0.00 | 0.00 |
| 大 | | 71.45 | 99.74 | | 897 | 922 | | 195 | 195 | | | 66 | 54 | | 14 | 7 | | 35 | 15 | | 7 | 6 | | 0.00 | 0.00 |
| 平 | | 63.76 | 94.56 | | 881 | 900 | | 195 | 195 | | | 59 | 49 | | 8 | 5 | | 26 | 13 | | 4 | 5 | | 0.00 | 0.00 |
| 2月 (1日~29日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 33.37 | | 42.77 | 827 | | 877 | 194 | | 194 | 50 | | 42 | 8 | | 4 | 9 | | 11 | 10 | | 5 | 0.00 | | 0.00 | |
| 大 | 76.96 | | 99.23 | 896 | | 907 | 195 | | 195 | 57 | | 51 | 16 | | 6 | 36 | | 15 | 19 | | 6 | 0.00 | | 0.00 | |
| 平 | 67.16 | | 94.68 | 863 | | 890 | 195 | | 195 | 54 | | 48 | 12 | | 5 | 24 | | 12 | 14 | | 5 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3月 (1日~31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 | 32.28 | 28.70 | 37.50 | 859 | | 848 | 195 | | 193 | 54 | | 20 | 7 | | 2 | 17 | | 11 | 1 | | 1 | 0.00 | | 0.00 | |
| 大 | 75.84 | 28.70 | 99.27 | 901 | | 893 | 195 | | 195 | 61 | | 57 | 18 | | 9 | 36 | | 14 | 15 | | 4 | 0.00 | | 0.00 | |
| 平 | 70.09 | 28.70 | 91.03 | 883 | | 873 | 195 | | 194 | 58 | | 51 | 12 | | 8 | 25 | | 13 | 5 | | 3 | 0.00 | | 0.00 | |

注：・排ガス冷却設備についてはストロブ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃

閲覧用記録用紙（平成28年度）

| 日付 | 焼却量 t/d | | | 燃焼ガス温度 ℃ | | | 集塵器入口温度 ℃ | | | 窒素酸化物濃度 NOX ppm | | | 二氧化硫濃度 SO2 ppm | | | 塩化水素濃度 HCL ppm | | | 一酸化炭素濃度 CO ppm | | | ばいじん g/Nm3 | | |
|-----------|------------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------|------|------|
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 4月(焼却日数) | (23日間) | (30日間) | (1日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 32.34 | 60.09 | 43.61 | 848 | 877 | | 194 | 191 | | 51 | 5 | | 15 | 1 | | 29 | 24 | | 1 | 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最 大 | 75.28 | 75.8 | 43.61 | 907 | 910 | | 195 | 195 | | 62 | 66 | | 21 | 17 | | 40 | 41 | | 10 | 19 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平 均 | 68.99 | 70.70 | 43.61 | 879 | 891 | | 195 | 195 | | 58 | 60 | | 17 | 12 | | 35 | 33 | | 4 | 11 | | 0.00 | 0.00 | |
| 5月(焼却日数) | (20日間) | (31日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 39.14 | 32.58 | | 828 | 852 | | 194 | 194 | | 51 | 54 | | 16 | 12 | | 26 | 24 | | 1 | 6 | | 0.00 | 0.00 | |
| 最 大 | 77.15 | 75.67 | | 910 | 913 | | 195 | 195 | | 67 | 70 | | 22 | 19 | | 39 | 65 | | 13 | 15 | | 0.00 | 0.00 | |
| 平 均 | 69.90 | 69.31 | | 874 | 889 | | 195 | 195 | | 58 | 60 | | 19 | 16 | | 34 | 34 | | 3 | 10 | | 0.00 | 0.00 | |
| 6月(焼却日数) | (23日間) | | (17日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 34.14 | | 49.28 | 844 | | 855 | 195 | | 192 | 45 | | 49 | 6 | | 8 | 13 | | 12 | 1 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 75.61 | | 99.76 | 916 | | 907 | 195 | | 195 | 60 | | 55 | 16 | | 12 | 36 | | 15 | 7 | | 9 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 68.56 | | 94.18 | 879 | | 885 | 195 | | 195 | 53 | | 53 | 11 | | 10 | 24 | | 13 | 3 | | 7 | 0.00 | | 0.00 |
| 7月(焼却日数) | (31日間) | | (24日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 29.70 | | 42.39 | 848 | | 851 | 195 | | 194 | 46 | | 46 | 3 | | 6 | 10 | | 11 | 1 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 76.02 | | 99.86 | 889 | | 901 | 195 | | 195 | 57 | | 54 | 10 | | 11 | 26 | | 16 | 8 | | 10 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 68.61 | | 92.21 | 872 | | 872 | 195 | | 195 | 51 | | 50 | 7 | | 8 | 18 | | 13 | 4 | | 8 | 0.00 | | 0.00 |
| 8月(焼却日数) | (4日間) | | (31日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 36.00 | | 90.69 | 848 | | 845 | 195 | | 195 | 47 | | 47 | 5 | | 5 | 16 | | 11 | 4 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 72.73 | | 99.67 | 867 | | 894 | 195 | | 195 | 52 | | 56 | 6 | | 9 | 19 | | 14 | 5 | | 9 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 62.89 | | 96.39 | 857 | | 873 | 195 | | 195 | 49 | | 51 | 6 | | 7 | 17 | | 13 | 4 | | 7 | 0.00 | | 0.00 |
| 9月(焼却日数) | (21日間) | | (20日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 34.00 | | 42.63 | 856 | | 852 | 192 | | 195 | 47 | | 42 | 3 | | 3 | 14 | | 10 | 4 | | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 73.24 | | 99.88 | 902 | | 896 | 195 | | 195 | 53 | | 52 | 8 | | 7 | 27 | | 15 | 7 | | 11 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 68.49 | | 92.04 | 880 | | 871 | 194 | | 195 | 50 | | 46 | 6 | | 5 | 21 | | 12 | 5 | | 7 | 0.00 | | 0.00 |
| 10月(焼却日数) | (15日間) | | (31日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 34.74 | | 84.17 | 876 | | 855 | 195 | | 193 | 53 | | 43 | 9 | | 4 | 15 | | 11 | 8 | | 3 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 70.53 | | 99.81 | 909 | | 890 | 195 | | 195 | 57 | | 54 | 13 | | 9 | 23 | | 16 | 16 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 64.34 | | 93.66 | 896 | | 878 | 195 | | 195 | 55 | | 49 | 11 | | 6 | 19 | | 12 | 11 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 11月(焼却日数) | (10日間) | | (20日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 37.95 | | 36.34 | 856 | | 877 | 195 | | 194 | 45 | | 45 | 8 | | 4 | 14 | | 10 | 9 | | 3 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 75.77 | | 99.89 | 885 | | 895 | 195 | | 195 | 50 | | 54 | 15 | | 7 | 23 | | 13 | 12 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 67.55 | | 92.65 | 871 | | 886 | 195 | | 195 | 48 | | 51 | 11 | | 6 | 18 | | 12 | 11 | | 3 | 0.00 | | 0.00 |
| 12月(焼却日数) | (15日間) | | (29日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 26.18 | | 73.03 | 856 | | 879 | 195 | | 193 | 46 | | 47 | 5 | | 4 | 12 | | 10 | 10 | | 3 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 73.78 | | 98.74 | 887 | | 913 | 195 | | 195 | 56 | | 55 | 13 | | 7 | 26 | | 13 | 14 | | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 64.53 | | 93.19 | 870 | | 893 | 195 | | 195 | 50 | | 51 | 10 | | 6 | 20 | | 12 | 12 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 1月(焼却日数) | | (8日間) | (27日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | | 35.42 | 46.91 | | 832 | 876 | | 195 | 195 | 46.91 | 19 | 49 | | 1 | 4 | | 6 | 10 | | 7 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最 大 | | 70.51 | 99.60 | | 893 | 915 | | 196 | 195 | 48 | 54 | 54 | | 10 | 5 | | 17 | 13 | | 14 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平 均 | | 63.03 | 94.08 | | 871 | 899 | | 195 | 195 | 47 | 34 | 51 | | 3 | 5 | | 12 | 11 | | 11 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2月(焼却日数) | | (13日間) | (28日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | | 28.95 | 88.09 | | 859 | 885 | | 194 | 195 | 47 | 48 | 48 | | 2 | 4 | | 11 | 10 | | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最 大 | | 73.27 | 99.48 | | 903 | 912 | | 195 | 195 | 52 | 54 | 54 | | 10 | 8 | | 18 | 13 | | 17 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平 均 | | 60.27 | 95.69 | | 885 | 900 | | 195 | 195 | 49 | 49 | 52 | | 6 | 5 | | 15 | 12 | | 13 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3月(焼却日数) | (12日間) | | (24日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 小 | 27.44 | | 43.75 | 854 | | 881 | 194 | | 195 | 21 | | 47 | 4 | | 2 | 6 | | 10 | 11 | | 2 | 0.00 | | 0.00 |
| 最 大 | 73.05 | | 99.82 | 878 | | 910 | 195 | | 195 | 59 | | 56 | 14 | | 6 | 32 | | 13 | 28 | | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| 平 均 | 63.96 | | 95.67 | 866 | | 894 | 195 | | 195 | 54 | | 50 | 9 | | 5 | 23 | | 12 | 19 | | 3 | 0.00 | | 0.00 |

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃
 ・最少とは焼却炉の立上げ又は立下げ日のため焼却量は通常より少なくなります。

閲覧用記録用紙（平成29年度）

| 日付 | 焼却量 t/d | | | 燃焼ガス温度 ℃ | | | 集塵器入口温度 ℃ | | | 窒素酸化物濃度 NOX ppm | | | 二酸化硫黄濃度 SO2 ppm | | | 塩化水素濃度 HCL ppm | | | 一酸化炭素濃度 CO ppm | | | ばいじん g/Nm3 | | |
|-----------|------------|-----|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------|-----|------|
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 4月(焼却日数) | (19日間) | | (28日間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 31.97 | | 42.73 | 855 | | 841 | 193 | | 193 | 53 | | 50 | 5 | | 2 | 18 | | 11 | 8 | | 1 | 0.00 | | 0.00 |
| 最大 | 74.24 | | 99.43 | 891 | | 884 | 195 | | 195 | 61 | | 57 | 16 | | 20 | 34 | | 15 | 21 | | 15 | 0.00 | | 0.00 |
| 平均 | 64.93 | | 94.52 | 872 | | 869 | 195 | | 195 | 57 | | 53 | 10 | | 7 | 23 | | 13 | 11 | | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| 5月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月(焼却日数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃
 ・最少とは焼却炉の立上げ又は立下げ日のため焼却量は通常より少なくなります。