

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	平成30年6月21日	煙突中段	平成30年7月19日	ND	ND	36	20	ND	-
			平成30年8月29日	-	-	-	-	-	0.033
2号炉	平成30年7月12日		平成30年8月29日	ND	ND	39	25	ND	-
	平成30年7月25日		平成30年9月21日	-	-	-	-	-	0.055
3号炉	平成30年7月25日		平成30年8月29日	ND	ND	37	24	ND	-
			平成30年9月21日	-	-	-	-	-	0.034

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉									
2号炉									
3号炉									

※NDは定量下限値未満を示しています。