

閲覧用記録用紙（平成28年度）

日付	焼却量 t/d			燃焼ガス温度 ℃			集塵器入口温度 ℃			窒素酸化物濃度 NOX ppm			二酸化硫黄濃度 SO2 ppm			塩化水素濃度 HCL ppm			一酸化炭素濃度 CO ppm			ばいじん g/Nm3		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月(焼却日数)	(23日間)	(30日間)	(1日間)																					
最 小	32.34	60.09	43.61	848	877		194	191		51	5		15	1		29	24		1	1		0.00	0.00	
最 大	75.28	75.8	43.61	907	910		195	195		62	66		21	17		40	41		10	19		0.00	0.00	
平 均	68.99	70.70	43.61	879	891		195	195		58	60		17	12		35	33		4	11		0.00	0.00	
5月(焼却日数)	(20日間)	(31日間)																						
最 小	39.14	32.58		828	852		194	194		51	54		16	12		26	24		1	6		0.00	0.00	
最 大	77.15	75.67		910	913		195	195		67	70		22	19		39	65		13	15		0.00	0.00	
平 均	69.90	69.31		874	889		195	195		58	60		19	16		34	34		3	10		0.00	0.00	
6月(焼却日数)	(23日間)		(17日間)																					
最 小	34.14		49.28	844		855	195		192	45		49	6		8	13		12	1		6	0.00		0.00
最 大	75.61		99.76	916		907	195		195	60		55	16		12	36		15	7		9	0.00		0.00
平 均	68.56		94.18	879		885	195		195	53		53	11		10	24		13	3		7	0.00		0.00
7月(焼却日数)	(31日間)		(24日間)																					
最 小	29.70		42.39	848		851	195		194	46		46	3		6	10		11	1		6	0.00		0.00
最 大	76.02		99.86	889		901	195		195	57		54	10		11	26		16	8		10	0.00		0.00
平 均	68.61		92.21	872		872	195		195	51		50	7		8	18		13	4		8	0.00		0.00
8月(焼却日数)	(4日間)		(31日間)																					
最 小	36.00		90.69	848		845	195		195	47		47	5		5	16		11	4		6	0.00		0.00
最 大	72.73		99.67	867		894	195		195	52		56	6		9	19		14	5		9	0.00		0.00
平 均	62.89		96.39	857		873	195		195	49		51	6		7	17		13	4		7	0.00		0.00
9月(焼却日数)	(21日間)		(20日間)																					
最 小	34.00		42.63	856		852	192		195	47		42	3		3	14		10	4		5	0.00		0.00
最 大	73.24		99.88	902		896	195		195	53		52	8		7	27		15	7		11	0.00		0.00
平 均	68.49		92.04	880		871	194		195	50		46	6		5	21		12	5		7	0.00		0.00
10月(焼却日数)	(15日間)		(31日間)																					
最 小	34.74		84.17	876		855	195		193	53		43	9		4	15		11	8		3	0.00		0.00
最 大	70.53		99.81	909		890	195		195	57		54	13		9	23		16	16		6	0.00		0.00
平 均	64.34		93.66	896		878	195		195	55		49	11		6	19		12	11		4	0.00		0.00
11月(焼却日数)	(10日間)		(20日間)																					
最 小	37.95		36.34	856		877	195		194	45		45	8		4	14		10	9		3	0.00		0.00
最 大	75.77		99.89	885		895	195		195	50		54	15		7	23		13	12		4	0.00		0.00
平 均	67.55		92.65	871		886	195		195	48		51	11		6	18		12	11		3	0.00		0.00
12月(焼却日数)	(15日間)		(29日間)																					
最 小	26.18		73.03	856		879	195		193	46		47	5		4	12		10	10		3	0.00		0.00
最 大	73.78		98.74	887		913	195		195	56		55	13		7	26		13	14		6	0.00		0.00
平 均	64.53		93.19	870		893	195		195	50		51	10		6	20		12	12		4	0.00		0.00
1月(焼却日数)		(8日間)	(27日間)																					
最 小		35.42	46.91		832	876		195	195	46.91		19	49		1	4		6	10		7	2	0.00	0.00
最 大		70.51	99.60		893	915		196	195	48		54	5		10	5		17	13		14	3	0.00	0.00
平 均		63.03	94.08		871	899		195	195	47		34	51		3	5		12	11		11	3	0.00	0.00
2月(焼却日数)		(13日間)	(28日間)																					
最 小		28.95	88.09		859	885		194	195	47		48		2	4		11	10		10	2	0.00	0.00	
最 大		73.27	99.48		903	912		195	195	52		54		10	8		18	13		17	6	0.00	0.00	
平 均		60.27	95.69		885	900		195	195	49		52		6	5		15	12		13	3	0.00	0.00	
3月(焼却日数)	(12日間)		(24日間)																					
最 小	27.44		43.75	854		881	194		195	21		47	4		2	6		10	11		2	0.00		0.00
最 大	73.05		99.82	878		910	195		195	59		56	14		6	32		13	28		4	0.00		0.00
平 均	63.96		95.67	866		894	195		195	54		50	9		5	23		12	19		3	0.00		0.00

注：・排ガス冷却設備についてはスートブロウ噴霧  
 ・バグフィルター(3号炉)：1サイクル 392本/4時間40分で圧縮空気による清掃  
 ・バグフィルター(1, 2号炉)：1サイクル 350本/2時間55分で圧縮空気による清掃  
 ・最少とは焼却炉の立上げ又は立下げ日のため焼却量は通常より少なくなります。