

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和6年2月分

	焼却量		焼却日
1号炉	—	t / 月	—
2号炉	686.92	t / 月	2/19 ~ 29
3号炉	2,490.52	t / 月	2/ 1 ~ 28

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1号炉	—	~	—	℃
		2号炉	864	~	902	℃
		3号炉	867	~	907	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1号炉	—	~	—	℃
		2号炉	192	~	195	℃
		3号炉	194	~	196	℃
CO濃度	煙突入口	1号炉	—	~	—	ppm
		2号炉	6	~	15	ppm
		3号炉	0	~	3	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> ・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロー噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果

令和6年2月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日		—	
排ガス採取位置		煙突入口	
測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	— ~ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ~ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ~ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	— ~ —	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日		2/19 ~ 29	
排ガス採取位置		煙突入口	
測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	2 ~ 7	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	53 ~ 64	250
塩化水素 (HCl)	ppm	11 ~ 23	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日		2/ 1 ~ 28	
排ガス採取位置		煙突入口	
測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	7 ~ 10	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	51 ~ 55	250
塩化水素 (HCl)	ppm	7 ~ 13	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。