

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和7年7月24日	煙突中段	令和7年8月25日	ND	3.8	29	13	0.81	—
	令和7年5月14日		令和7年6月24日	—	—	—	—	—	0.054
2号炉	令和7年6月13日		令和7年7月25日	ND	7.5	42	12	1.3	—
	令和7年7月4日		令和7年8月25日	—	—	—	—	—	0.033
3号炉	令和7年8月19日		令和7年9月10日	ND	0.9	35	4	0.45	—
	令和7年6月12日		令和7年7月25日	—	—	—	—	—	0.042

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和7年10月23日	煙突中段	令和7年11月28日	ND	2.5	39	7	1.6	—
	令和7年10月24日		令和7年11月28日	—	—	—	—	—	0.0044
2号炉	令和7年12月10日		令和8年1月21日	ND	2.4	49	12	0.96	—
	令和7年12月11日		令和8年1月21日	—	—	—	—	—	0.017
3号炉	令和8年1月20日		令和8年2月24日	ND	1.3	36	13	0.55	—
	令和8年1月21日		令和8年2月24日	—	—	—	—	—	0.00010

※NDは定量下限値未満を示しています。