〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度（$O_2$12%換算）					
				ばいじん	硫黄酸化物（SOx）	窒素酸化物（NOx）	塩化水素（HCl）	水　銀（Hg）	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm³	ppm	ppm	ppm	μg/m³	ng-TEQ/Nm³
1号炉		煙突中段							
	令和7年5月14日		令和7年6月24日	—	—	—	—	—	0.054
2号炉	令和7年6月13日		令和7年7月25日	ND	7.5	42	12	1.3	—
3号炉									
	令和7年6月12日		令和7年7月25日	—	—	—	—	—	0.042

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度（$O_2$12%換算）					
				ばいじん	硫黄酸化物（SOx）	窒素酸化物（NOx）	塩化水素（HCl）	水　銀（Hg）	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm³	ppm	ppm	ppm	μg/m³	ng-TEQ/Nm³
1号炉		煙突中段							
2号炉									
3号炉									

※NDは定量下限値未満を示しています。