一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和7年3月分

	焼却量		焼却日
1号炉	1,853.00	t/月	3/1 ~ 28
2号炉	1,462.07	t/月	3/9 ~ 31
3号炉	—	t/月	—

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1号炉	892	~	924	℃
		2号炉	886	~	912	℃
		3号炉	—	~	—	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1号炉	195	~	195	℃
		2号炉	194	~	195	℃
		3号炉	—	~	—	℃
CO濃度	煙突入口	1号炉	5	~	19	ppm
		2号炉	3	~	14	ppm
		3号炉	—	~	—	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロー噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。

排ガス測定結果
令和7年3月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日 3/ 1 ~ 28

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果		規制値
ばいじん	g / Nm ³	0.00	~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	1	~ 8	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	48	~ 60	250
塩化水素 (HCl)	ppm	10	~ 20	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日 3/ 9 ~ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果		規制値
ばいじん	g / Nm ³	0.00	~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	1	~ 18	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	43	~ 60	250
塩化水素 (HCl)	ppm	8	~ 22	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日 —

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果		規制値
ばいじん	g / Nm ³	—	~ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	—	~ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	—	~ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	—	~ —	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。