

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 7 年 4 月分

	焼却量		焼却日
1 号炉	1, 160. 26	t / 月	4/ 10 ~ 27
2 号炉	254. 99	t / 月	4/ 1 ~ 4
3 号炉	2, 169. 27	t / 月	4/ 6 ~ 30

	測定を行った場所	号炉	測定結果		
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1 号炉	888	~	907 °C
		2 号炉	893	~	911 °C
		3 号炉	885	~	918 °C
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1 号炉	195	~	195 °C
		2 号炉	195	~	195 °C
		3 号炉	194	~	195 °C
CO濃度	煙突入口	1 号炉	9	~	14 ppm
		2 号炉	6	~	8 ppm
		3 号炉	3	~	5 ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果

令和7年4月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日 4/ 10 ～ 27

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	2 ～ 6	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	48 ～ 53	250
塩化水素 (HCl)	ppm	14 ～ 22	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日 4/ 1 ～ 4

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	4 ～ 8	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	51 ～ 54	250
塩化水素 (HCl)	ppm	18 ～ 23	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日 4/ 6 ～ 30

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	1 ～ 5	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	44 ～ 51	250
塩化水素 (HCl)	ppm	7 ～ 14	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。