

# 一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 7 年 6 月分

|      | 焼却量      |       | 焼却日       |
|------|----------|-------|-----------|
| 1 号炉 | 0.00     | t / 月 | —         |
| 2 号炉 | 1,585.39 | t / 月 | 6/ 8 ~ 30 |
| 3 号炉 | 2,529.35 | t / 月 | 6/ 1 ~ 27 |

|               | 測定を行った場所  | 号炉   | 測定結果 |   |     |     |
|---------------|-----------|------|------|---|-----|-----|
| 燃焼ガス温度        | 燃焼室中段     | 1 号炉 | —    | ~ | —   | ℃   |
|               |           | 2 号炉 | 854  | ~ | 894 | ℃   |
|               |           | 3 号炉 | 882  | ~ | 911 | ℃   |
| 集塵器<br>入口ガス温度 | バグフィルター入口 | 1 号炉 | —    | ~ | —   | ℃   |
|               |           | 2 号炉 | 195  | ~ | 195 | ℃   |
|               |           | 3 号炉 | 195  | ~ | 195 | ℃   |
| CO濃度          | 煙突入口      | 1 号炉 | —    | ~ | —   | ppm |
|               |           | 2 号炉 | 10   | ~ | 14  | ppm |
|               |           | 3 号炉 | 3    | ~ | 4   | ppm |

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。</li> <li>・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。</li> </ul> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 排ガス測定結果

令和7年6月分

施設名 1号炉

|                             |                      |       |      |
|-----------------------------|----------------------|-------|------|
| 排ガス採取月日                     |                      | —     |      |
| 排ガス採取位置                     |                      | 煙突入口  |      |
| 測定結果                        |                      | 測定結果  | 規制値  |
| ばいじん                        | g / N m <sup>3</sup> | — ~ — | 0.08 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | ppm                  | — ~ — | 1900 |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | ppm                  | — ~ — | 250  |
| 塩化水素<br>(HCl)               | ppm                  | — ~ — | 430  |

施設名 2号炉

|                             |                      |             |      |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------|
| 排ガス採取月日                     |                      | 6/ 8 ~ 30   |      |
| 排ガス採取位置                     |                      | 煙突入口        |      |
| 測定結果                        |                      | 測定結果        | 規制値  |
| ばいじん                        | g / N m <sup>3</sup> | 0.00 ~ 0.00 | 0.08 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 0 ~ 3       | 1900 |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 44 ~ 53     | 250  |
| 塩化水素<br>(HCl)               | ppm                  | 10 ~ 22     | 430  |

施設名 3号炉

|                             |                      |             |      |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------|
| 排ガス採取月日                     |                      | 6/ 1 ~ 27   |      |
| 排ガス採取位置                     |                      | 煙突入口        |      |
| 測定結果                        |                      | 測定結果        | 規制値  |
| ばいじん                        | g / N m <sup>3</sup> | 0.00 ~ 0.00 | 0.08 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 1 ~ 5       | 1900 |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 41 ~ 51     | 250  |
| 塩化水素<br>(HCl)               | ppm                  | 8 ~ 13      | 430  |

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。