

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 7 年 8 月 分

	焼却量		焼却日
1 号炉	0.00	t / 月	—
2 号炉	0.00	t / 月	—
3 号炉	2,877.48	t / 月	8/ 1 ~ 31

	測定を行った場所	号炉	測定結果		
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1 号炉	—	~	— °C
		2 号炉	—	~	— °C
		3 号炉	894	~	919 °C
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1 号炉	—	~	— °C
		2 号炉	—	~	— °C
		3 号炉	195	~	195 °C
CO濃度	煙突入口	1 号炉	—	~	— ppm
		2 号炉	—	~	— ppm
		3 号炉	1	~	4 ppm

冷却設備及び燃 焼ガス処理設備 に堆積したばい じんの除去	・ 燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
--	--

排ガス測定結果

令和7年8月分

施設名

1号炉

排ガス採取月日 —

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	— ～ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ～ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ～ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	— ～ —	430

施設名

2号炉

排ガス採取月日 —

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	— ～ —	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ～ —	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ～ —	250
塩化水素 (HCl)	ppm	— ～ —	430

施設名

3号炉

排ガス採取月日 8/ 1 ～ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果	規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	1 ～ 5	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	36 ～ 49	250
塩化水素 (HCl)	ppm	8 ～ 14	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。