

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 7 年 9 月分

	焼却量		焼却日
1 号炉	—	t / 月	—
2 号炉	1, 883. 29	t / 月	9/ 1 ~ 30
3 号炉	1, 699. 79	t / 月	9/ 1 ~ 19

	測定を行った場所	号炉	測定結果	
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1 号炉	— ~ —	℃
		2 号炉	875 ~ 907	℃
		3 号炉	882 ~ 913	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1 号炉	— ~ —	℃
		2 号炉	195 ~ 195	℃
		3 号炉	195 ~ 195	℃
CO濃度	煙突入口	1 号炉	— ~ —	ppm
		2 号炉	6 ~ 15	ppm
		3 号炉	1 ~ 2	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果

令和7年9月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日 —

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果			規制値
ばいじん	g / N m ³	—	～	—	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	—	～	—	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	—	～	—	250
塩化水素 (HCl)	ppm	—	～	—	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日 9/ 1 ～ 30

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果			規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00	～	0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	0	～	13	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	33	～	63	250
塩化水素 (HCl)	ppm	9	～	18	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日 9/ 1 ～ 19

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果			規制値
ばいじん	g / N m ³	0.00	～	0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	2	～	5	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	41	～	48	250
塩化水素 (HCl)	ppm	7	～	13	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。