

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)						
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水 銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度	
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μ g/m ³	ng-TEQ/Nm ³	
1号炉	令和8年5月26日	煙突中段	令和8年6月30日	ND	1	46	ND	0.44	—	
	令和8年5月27日		令和8年6月30日	—	—	—	—	—	0.0094	
2号炉										
3号炉										

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水 銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μ g/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉		煙突中段							
2号炉									
3号炉									

※NDは定量下限値未満を示しています。