

# 一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 8 年 6 月分

|      | 焼却量      |       | 焼却日       |
|------|----------|-------|-----------|
| 1 号炉 | 1,782.70 | t / 月 | 6/ 1 ~ 26 |
| 2 号炉 | 1,897.08 | t / 月 | 6/ 2 ~ 30 |
| 3 号炉 | —        | t / 月 | —         |

|               | 測定を行った場所  | 号炉   | 測定結果 |   |     |     |
|---------------|-----------|------|------|---|-----|-----|
| 燃焼ガス温度        | 燃焼室中段     | 1 号炉 | 861  | ~ | 913 | ℃   |
|               |           | 2 号炉 | 884  | ~ | 915 | ℃   |
|               |           | 3 号炉 | —    | ~ | —   | ℃   |
| 集塵器<br>入口ガス温度 | バグフィルター入口 | 1 号炉 | 195  | ~ | 195 | ℃   |
|               |           | 2 号炉 | 194  | ~ | 195 | ℃   |
|               |           | 3 号炉 | —    | ~ | —   | ℃   |
| CO濃度          | 煙突入口      | 1 号炉 | 11   | ~ | 19  | ppm |
|               |           | 2 号炉 | 5    | ~ | 13  | ppm |
|               |           | 3 号炉 | —    | ~ | —   | ppm |

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。</li> <li>・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。</li> </ul> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 排ガス測定結果

令和 8 年 6 月分

施 設 名 1 号 炉

|                             |                      |             |      |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------|
| 排ガス採取月日                     | 6/ 1 ~ 26            |             |      |
| 排ガス採取位置                     | 煙突入口                 |             |      |
| 測 定 結 果                     |                      | 測定結果        | 規制値  |
| ばいじん                        | g / N m <sup>3</sup> | 0.00 ~ 0.00 | 0.08 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 1 ~ 6       | 1900 |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 49 ~ 58     | 250  |
| 塩化水素<br>(HCl)               | ppm                  | 11 ~ 22     | 430  |

施 設 名 2 号 炉

|                             |                      |             |      |
|-----------------------------|----------------------|-------------|------|
| 排ガス採取月日                     | 6/ 2 ~ 30            |             |      |
| 排ガス採取位置                     | 煙突入口                 |             |      |
| 測 定 結 果                     |                      | 測定結果        | 規制値  |
| ばいじん                        | g / N m <sup>3</sup> | 0.00 ~ 0.00 | 0.08 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 1 ~ 10      | 1900 |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | ppm                  | 49 ~ 63     | 250  |
| 塩化水素<br>(HCl)               | ppm                  | 10 ~ 18     | 430  |

施 設 名 3 号 炉

|                             |                      |       |      |
|-----------------------------|----------------------|-------|------|
| 排ガス採取月日                     | —                    |       |      |
| 排ガス採取位置                     | 煙突入口                 |       |      |
| 測 定 結 果                     |                      | 測定結果  | 規制値  |
| ばいじん                        | g / N m <sup>3</sup> | — ~ — | 0.08 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | ppm                  | — ~ — | 1900 |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | ppm                  | — ~ — | 250  |
| 塩化水素<br>(HCl)               | ppm                  | — ~ — | 430  |

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。