

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和 8 年 7 月分

	焼却量		焼却日
1 号炉	—	t / 月	—
2 号炉	1, 543. 53	t / 月	7/ 1 ～ 7/23
3 号炉	2, 133. 82	t / 月	7/ 9 ～ 7/31

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1 号炉	—	～	—	℃
		2 号炉	882	～	916	℃
		3 号炉	875	～	914	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1 号炉	—	～	—	℃
		2 号炉	195	～	195	℃
		3 号炉	195	～	195	℃
CO濃度	煙突入口	1 号炉	—	～	—	ppm
		2 号炉	4	～	11	ppm
		3 号炉	2	～	6	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果

令和8年7月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日				—			
排ガス採取位置				煙突入口			
測定結果				測定結果		規制値	
ばいじん	g / N m ³	— ~ —		0.08			
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	— ~ —		1900			
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	— ~ —		250			
塩化水素 (HCl)	ppm	— ~ —		430			

施設名 2号炉

排ガス採取月日				7/ 1 ~ 7/23			
排ガス採取位置				煙突入口			
測定結果				測定結果		規制値	
ばいじん	g / N m ³	0.00 ~ 0.00		0.08			
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	2 ~ 10		1900			
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	51 ~ 61		250			
塩化水素 (HCl)	ppm	7 ~ 17		430			

施設名 3号炉

排ガス採取月日				7/ 9 ~ 7/31			
排ガス採取位置				煙突入口			
測定結果				測定結果		規制値	
ばいじん	g / N m ³	0.00 ~ 0.00		0.08			
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	3 ~ 9		1900			
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	41 ~ 49		250			
塩化水素 (HCl)	ppm	7 ~ 14		430			

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。