

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> )	窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> )	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	μg/m <sup>3</sup>	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
1号炉	令和2年7月21日	煙突中段	令和2年9月2日	ND	ND	38	26	ND	—
			令和2年10月5日	—	—	—	—	—	0.025
2号炉	令和2年5月19日		令和2年7月3日	ND	ND	39	24	ND	—
			令和2年8月5日	—	—	—	—	—	0.032
3号炉	令和2年6月1日		令和2年7月16日	ND	ND	39	21	ND	—
			令和2年8月5日	—	—	—	—	—	0.053

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> )	窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> )	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm <sup>3</sup>	ppm	ppm	ppm	μg/m <sup>3</sup>	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
1号炉	令和3年2月26日	煙突中段	令和3年3月29日	ND	ND	45	20	ND	—
				—	—	—	—	—	0.056
2号炉	令和2年11月27日		令和3年1月19日	ND	ND	39	23	1.10	—
	令和2年11月26日		令和3年2月2日	—	—	—	—	—	0.011
3号炉	令和2年12月23日		令和3年2月2日	ND	ND	35	17	ND	—
			令和3年2月12日	—	—	—	—	—	0.027

※NDは定量下限値未満を示しています。