

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和4年4月19日	煙突中段	令和4年5月31日	ND	ND	38	20	0.43	—
			令和4年6月16日	—	—	—	—	—	0.082
2号炉	令和4年5月24日		令和4年7月1日	ND	ND	39	19	0.30	—
			令和4年7月22日	—	—	—	—	—	0.025
3号炉	令和4年6月28日		令和4年8月10日	ND	ND	41	20	0.17	—
			令和4年8月26日	—	—	—	—	—	0.00096

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度(O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物(SO _x)	窒素酸化物(NO _x)	塩化水素(HCl)	水銀(Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和4年10月26日	煙突中段	令和4年12月2日	ND	ND	33	18	0.27	—
			令和5年1月12日	—	—	—	—	—	0.093
2号炉	令和4年11月4日		令和4年12月2日	ND	ND	37	18	0.38	—
			令和5年1月12日	—	—	—	—	—	0.017
3号炉	令和4年12月1日		令和5年1月12日	ND	ND	39	19	0.27	—
			令和5年2月16日	—	—	—	—	—	0.000065

※NDは定量下限値未満を示しています。