

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和5年5月24日	煙突中段	令和5年7月4日	ND	ND	31	17	1.90	—
			令和5年8月8日	—	—	—	—	—	0.065
2号炉	令和5年4月27日		令和5年6月2日	ND	ND	30	14	0.95	—
			令和5年7月4日	—	—	—	—	—	0.026
3号炉	令和5年6月21日		令和5年7月25日	ND	ND	32	17	0.18	—
			令和5年9月12日	—	—	—	—	—	0.065

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和6年1月24日	煙突中段	令和6年2月26日	ND	ND	29	17	0.61	—
			令和6年3月8日	—	—	—	—	—	0.068
2号炉	令和5年10月19日		令和5年11月22日	ND	ND	37	19	1.50	—
			令和5年12月15日	—	—	—	—	—	0.024
3号炉	令和5年12月22日		令和6年1月19日	ND	ND	31	31	0.80	—
			令和6年2月5日	—	—	—	—	—	0.011

※NDは定量下限値未満を示しています。